

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

August Kleven  
Fynsvej 59  
DK-5500 Middelfart  
Telefon: +45 21766799  
Internet: [www.august-kleven.dk](http://www.august-kleven.dk)



**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Stikfittings til PEX-rør**  
**AK PUSHFITTINGITTINGS**  
**dim. 15-16 mm**

**FABRIKAT:**

August Kleven, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

AK PUSHFITTING stikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør i dimensionerne 15 og 16 mm.

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering og udløsering. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af PEX-røret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløseringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus er af bronze, type 499, omløber er af messing, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløsering er af plast.
Dimension	15 – 16 mm